

## Vastavusedeklaratsioon surveseadmete direktiivi 2014/68/EL kohaselt

Ettevõtte

**ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG,**  
**Mergelheide 56-60, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock**

kinnitab, et alljärgnevalt nimetatud tooted vastavad eelnimetatud surveseadmete direktiivi ohutusnõuetele.

Ventiili-variantide kirjeldus:

Tasakaalustusventiilid ARI-ASTRA® / ASTRA®-Plus							Tabel 6
Liik	Nimirõhk	Diameeter	Vedeliku rühm	Moodul	Diagramm	Sertifikaadi number	Rakendatud normid
020	PN 16	15–200	1	H	6	50003/1	1, 2
042		15–400					

**Viide:** tooted ≤DN25 kuuluvad surveseadmete direktiivi 2014/68/EL (artikkel 4 lõige 3) alla ja ei tohi seetõttu kanda CE-märgistust.

1) DIN EN 12516 / DIN 3840

2) AD 2000 teabeleht A4 (kõik, välja arvatud EN-JL1040)

Heakskiitva, kontrolliva, teavitatud asutuse nimi:

**Lloyd's Register Deutschland GmbH**  
**Am Sandtorkai 41, D-20457 Hamburg**

Teavitatud asutuse number:


**0525**

Rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil ARI-ASTRA® DC							Tabel 7
Liik	Nimirõhk	Diameeter	Vedeliku rühm	Moodul	Diagramm	Sertifikaadi number	Rakendatud normid
022	PN 16	65–150	2	A	7	--	5
	PN 25	50–125					

5) EN 1092-2

Vooluhulgaregulaator ARI-ASTRA®D			Need tooted on kavandatud ja toodetud surveseadmete direktiivi 2014/68/EL kohaselt (artikkel 4 lõige 3) ja ei tohi seetõttu kanda CE-märgistust.
Rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil ARI-ASTRA® DC			
Liik	Nimirõhk	Diameeter	
021	PN 16	100–800	
	PN 25	50–600	
022	PN 16	50	

Schloß Holte-Stukenbrock, 14.12.2016



(Brechmann, tegevjuht)

Deklaratsioon tõendab vastavust nimetatud direktiividega, kuid ei sisalda kinnitust omaduste kohta Saksa tootevastutuse seaduse (Produkthaftungsgesetz) mõttes. Tuleb järgida vaikumisi tarnitud toote dokumentatsiooni ohutusnõudeid. Seadme tootjaga kooskõlastamata muutmisel ja ohutusnõuete mitte järgimisel kaotab see deklaratsioon oma kehtivuse.