

VASTAVUSDEKLARATSIOON Nr. SKS2012/22

Volitatud
esindaja: SKS Võru OÜ, Röpina mnt 12, 65606 Võru, Eesti

Tootja: Toodeud SKS Võru OÜ tellimusel A-1230 Viin, Austria

Toode: Põrandaküttekollektor SKS, materjal klaaskiuga tugevdatud polüamiid

Standard/
Norm: EVS-EN 1264-1:2011 Põrandaküte. Süsteemid ja komponendid.
EVS-EN 1264-3:2009 Põrandaküte. Süsteemid ja komponendid.
EVS-EN 1264-4:2009 Põrandaküte. Süsteemid ja komponendid.

Hinnang: Kasutusala: põrandaküte. Arvestuslik rõhk 5,0 bar, temperatuur 90 °C

Eritingimused: Paigaldus vastajalt EVS-EN 1264-4:2009 nõuetele.

Väljaandja
esindaja: Argo Annast müügijuht

Välja antud: 17.08.2012., Tallinn

Allkiri:

