

LUNOSe soojustagastusega ventilatsiooniseadme e² kasutajainformatsioon


Tooteinfo

e² töötab regeneratiivse soojusvahetuse põhimõttel. Soojuse salvestuselement paikneb otse EC-aksiaalventilaatori õhuvoolus. Ventilatorite poolt tekitatud kahesuunalise õhuvoolu tõttu soojeneb õhuvoolu keskel asuv keraamiline element ruumiõhu soojuse tõttu üles ja annab selle soojusenergia hiljem ruumi juhitud välisõhule. See toimub nii efektiivselt, et 91% õhus olevast soojusenergiast juhitakse e² kaudu tagasi.




Kasutamine

Ventilaatoreid juhitakse vastavate lülititega. Lülitil SI: 0 = VÄLJAS; 1 = ventilatsiooniasse vastavalt lülitile SII: 30 = 30 m³/h; 15 = 15 m³/h. Maksimaalne õhuvool: lülitil 15/30 ühekordne vajutamine (edasi ja tagasi lülitamine) 3 sekundi jooksul, nullimine: vajutades lülitil 15-lt 30-le või vastupidi olenevalt lülitil asendist (pikemalt kui 3 sekundit).



Filtri vahetamine

Määrduvad filtri korral põleb lülitil all paiknev filtrivahetuse märgutuli pidevalt punaselt. Eemaldage sisemine kate, eemaldage filter, paigaldage uus või puhastatud filter (filtrit võib puhastada nt nõudepesumasinas), paigaldage kate. Filtri vahetustsükli nullimiseks vajutage lülitil SII 3 sekundi jooksul 3 korda – punane märgutuli kustub. (Lülitil SI on samal ajal asendis „I“.) Ventilatsiooniasjad ei tohi olla kinni kaetud. Vajadusel puhastage ruumisest katet ja raami kuiva lapiga.



Tehnilised andmed

Soojuse taaskasutamise määr DIBt (Saksamaa Ehitustehnika Instituut) järgi:	90,6%
Max efektiivsus:	99,5%
Õhuvool:	17/32/37 m ³ /h
Võimsustarve seadme kohta:	1,4–3,3 W
Normaalse helitaseme diferents (väliste helide heliisolatsioon):	42 dB
Mõõtepingade helirõhutase:	16,5/19,5/23 dB

Varuosad:

Varuosasid leiate kohaliku sanitaartehnika- või elektroonikaspetsialisti ja otse LUNOSe juurest.

Filter 9/FIB-3R, 3 tk pakis
Filtriklass G3
tellimisnr: 037 214

Õietolmufilter 9/FIB-P,
3 tk pakis
tellimisnr: 039 004

Sisemine kate 9/IBE
koos filtriga
tellimisnr: 039 851

LUNOS Lüftungstechnik
GmbH
für Raumluftsysteme

Wilhelmstraße 31, 13593
Berlin
Postfach 20 04 54, 13514
Berlin
Telefon 030/36 20 01-0
Faks 030/36 20 01-89

http://www.lunos.de
E-post: info@lunos.de

F 135/10.11