

Riiklik toimivusdeklaratsioon nr: KDWU-01/2023

1. Ehitustoote nimetus ja ärinimi: kolmiksegistid (ARV ProClick ja ARV ProClick Vario) ja nelikpöördsegistid (ARV ProClick ja ARV ProClick v2)
2. Ehitustoote nimetus: ARV 381, ARV 388, ARV 382, ARV 384, ARV 385, ARV 386, ARV 387, ARV 482, ARV 484, ARV 485, ARV 486, ARV 487, ARV 362 Vario, ARV 382 Vario, ARV 384 Vario, ARV 385 Vario, ARV 386 Vario, ARV 387 Vario, ARV 482 v2, ARV 484 v2, ARV 485 v2, ARV 486 v2, ARV 487 v2.
3. Sihtotstarve või kasutusviisid: liitmikud kasutamiseks kütte-, jahutus- ja sooja veesüsteemides. Mõeldud vedeliku temperatuuri reguleerimiseks.
4. Tootja nimi ja aadress ning toote valmistuskoht
AFRISO Sp. z o.o., Szalsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, valmistuskoht: Poola.
5. Volitatud esindaja nimi ja aadress, kui see on olemas: ei kohaldata.
6. Toimivuse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks kasutatav riiklik süsteem: 3
7. Riiklik tehniline kirjeldus:
 - 7a. Poola tootestandard: ei kohaldata.
Akrediteeritud sertifitseerimisasutuse nimi, akrediteerimisnumber ja riikliku sertifikaadi number või akrediteeritud labori(te) nimi ja akrediteerimisnumber: ei kohaldata.
 - 7b. Riiklik tehniline hinnang: ITB-KOT-2022/2372 versioon 2.
Tehnilise hindamise üksus/riiklik tehnilise hindamise üksus: Instytut Techniki Budowlanej (Ehitustehnika instituut), ul. Filtrowa 1, 00-611 Varssavi.
Akrediteeritud sertifitseerimisasutuse nimi, akrediteerimisnumber ja sertifikaadi number: Instytut Techniki Budowlanej – ehituselementide inseneria osakond, akrediteerimistunnistus AB 023, uuring 01606/22/Z00NZE.
8. Deklareeritav toimivus:

Ehitustoote põhinäitajad ettenähtud kasutusviisi jaoks	Toimivus	Märkused
Töötemperatuur	3- ja 4-suunaline ProClick: max 110 °C 3-suunaline ProClick Vario, 4-suunaline ProClick v2: max 95 °C	-
Töörõhk	max 10 baari	-
Glükoolisisaldus	max 50%	-
Väände- ja paindetugevus	vastavalt nõuetele	vastavalt PN-EN 15092:2008
Pöördemoment	DN15-DN25: max 0,5 Nm DN32-DN50: max 2,5 Nm	-
Materjal	messing, roostevaba teras, PPS, polüamiid, EPDM	-

9. Ülalnimetatud toote toimivus on kooskõlas kõigi punktis 8 deklareeritud toimivusparameetritega. Käesolev riiklik toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavalt 16. aprilli 2004. aasta ehitustoodete seadusele ning selle eest vastutab ainult tootja.

Tootja nimel alla kirjutanud: Krzysztof Mainka, tehnikadirektor
Szalsza, 28.12.2023

Allkiri:

AFRISO Spółka z o.o.
SZALSZA, ul. Kościelna 7
42-677 CZEKANÓW
 NIP 631-19-79-176, Regon 273439075

