

## Vastavusdeklaratsioon

Dok. nr: 202233DC63

### Kõigile asjaomastele isikutele

Frese A/S kinnitab käesolevaga, et allolevad tooted on kooskõlas allolevate direktiivide ja standarditega.

**Tooted: PV Compact, Spectrum seeria DN15 kuni DN50**

### Direktiiv:

- 2014/68/EL – surveseadmete direktiiv
  - Surveseadmed
  - Artikkel 4, lõige 1, punkt c), alapunkt i – kategooria I, vedelikugrupp 2 – (DN50)
  - Artikkel 4, lõige 3 – ilma CE-märgistusega – (DN15 kuni DN40)
- RoHS 2011/65/EL – „Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta“

### Kasutatud standardid:

- Ühendused:
  - ISO 228-1 – keermeversioonid
  - DIN/EN 1092-2 – äärikuversioonid
- Surveproovid: EN 12266-1


Kõik Frese-tooted on valmistatud ja testitud kooskõlas kvaliteedisüsteemiga ISO 9001, mida DNV-GL vaatab läbi kord aastas.

Kui tahate rohkem informatsiooni meie toodete kohta, siis võite leida kõige värskemad tehnilised märkmed (Technotes) meie kodulehel [www.frese.eu](http://www.frese.eu).

Käesolevaga kinnitatakse, et allkirjastaja on Frese A/S-i ametlik esindaja, ja et on läbi viidud vajalikud kvaliteedikontrollid selle sertifitseerimise toeks.

### Sertifitseeris:

Väljastamiskuupäev: 15. august 2022



Henrik Lillelund

**Kvaliteedi- ja keskkonnajuht**

