

## Vastavusdeklaratsioon

Dok. nr: 201632DC07

### Kõigile asjaomastele isikutele

Frese A/S kinnitab käesolevaga, et allolevad tooted on kooskõlas allolevate direktiivide ja standarditega.

### Tooted: Frese STBV Vahemik DN15 kuni DN50

- Frese FODRV DN15 kuni DN50
- Frese VODRV DN15 kuni DN50
- Frese DRV DN15 kuni DN50

### Direktiivid:

- 2014/68/EL – surveseadmete direktiiv
  - Surveseadmed
  - Artikkel 4, lõige 1, punkt c), alapunkt i) – kategooria I, vedelikugrupp 2 – (DN50)
  - Artikkel 4, lõige 3 – ilma CE-märgistusega – (DN15 kuni DN40)
- RoHS 2011/65/EL – „Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta“

### Kasutatud standardid:

- Ventiliühendused: ISO 228-1
- Surveproovid: EN12266-1
- Lekkeklass: EN 1349 klass IV

Kõik Frese tooted on valmistatud ja testitud kooskõlas kvaliteedisüsteemiga ISO 9001, mida DNV-GL vaatab läbi kord aastas.

Kui tahate rohkem teavet meie toodete kohta, siis leiate kõige värskemad tehnilised märkmed (Technotes) meie kodulehel [www.frese.eu](http://www.frese.eu).

Käesolevaga kinnitatakse, et allakirjutaja on Frese A/S-i ametlik esindaja, ja et on läbi viidud vajalikud kvaliteedikontrollid selle sertifitseerimise toeks.

### Sertifitseeris:

Väljastamiskuupäev: 10. august 2016



Henrik Lillelund

**Kvaliteedi- ja keskkonnajuht**

