

## VASTAVUSDEKLARATSIOON Nr. SKS2014/02

Volitatud esindaja: SKS Võru OÜ, Räpina mnt 12, 65606 Võru, Eesti

Tootja: Toodetud SKS Võru OÜ tellimisel Gampper Technik GmbH, Niedermoscheler Straße 2, D-67821 Alsenz

Toode: Põrandaküttekollektor SKS, materjal roostevaba teras AISI 316

Standard/  
Norm: EVS-EN 1264-1:2011 Põrandaküte. Süsteemid ja komponendid  
EVS-EN 1264-3:2009 Põrandaküte. Süsteemid ja komponendid  
EVS-EN 1264-4:2009 Põrandaküte. Süsteemid ja komponendid

Hinnang: Kasutusala: põrandaküte. Arvestuslik rõhk 6,0 bar  
temperatuur 60°C.

Eritingimused: Paigaldus vastavalt EVS-EN 1264-4:2009 nõuetele.

Väljaandja esindaja: Argo Annast müügijuht

Välja antud: 03.03.2014., Tallinn

Allkiri:

